



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ



Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1814 - CPR- 152

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011
(Регламент за Строителни продукти или CPR) е установено, че строителният продукт

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ НАДЗЕМЕН

за пожарогасене и инсталиране във водоснабдителни системи,
проектиран с или без пета, с дренажна система и автоматично изпразване за защита от замръзване на
водата, с вертикален входен отвор с фланци, два изпускателни отвора и с вентил от сферичен тип,
така както производителят предвижда в декларацията за експлоатационните показатели

Серия 660 с тяло и външна тръба от сив или сферографитен чугун и епоксидно покритие
технически данни : DN 80, 2xB, PN 16 bar, RD 1000÷1500 mm

Серия 661 с тяло от сив или сферографитен чугун и епоксидно покритие, външна тръба от неръждаема
стомана технически данни: DN 80, 2xB, PN 16 bar, RD 1000÷1500 mm,

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ

"ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД

1616 гр. София, район „Витоша“, кв. „Бояна“, ул. „Ралевица“ № 16
ЕИК 106585558

Място на производство

"ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД

7800 гр. Попово, Индустриална зона

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на
постоянството на експлоатационните показатели описани в Анекс ZA на стандарт

БДС EN 14384:2005

по система „1“ са изпълнени

и че продуктът съответства на всички предписани изисквания

Този сертификат отменя сертификат № 1814-CPR-095 от 10.06.2014 г.
и остава валиден, докато методите за изпитване и/или изискванията за производствения контрол,
определени в хармонизираната европейска техническа спецификация и използвани за оценяване
на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики, както и на
продуктът и на производствените условия на предприятието не са изменени значително.

31.08.2016 г.
град София

Изпълнителен Директор:

/ Н. Атанасов /



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София, нотифициран орган с идентификационен № 1814
Разрешение №. CPR 15–NB 1814 от 09.10.2013 от МРРБ