



# "БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,  
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,  
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ



Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23  
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400  
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

## СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 - НСИСОСП- 2308

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

### ХИДРАНТИ

са предназначени за изграждане на извънградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване, в асортимент, номинален диаметър и работно налягане съгласно Приложение №1 към настоящия сертификат

**ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ**  
**"ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД**  
1616 гр. София, район „Витоша”, кв. „Бояна”, ул. „Ралевица” № 16  
ЕИК 106585558

**ПРОИЗВЕДЕНИ ВЪВ ФИРМА**  
**"ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ" АД**  
7800 гр. Попово, Индустриална зона

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

**БДС EN 1074-6:2009**

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат за съответствие № 956 от 19.09.2011 г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

31.08.2016 г.  
град София

Изпълнителен Директор:

/ Н. Атанасов /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ





Приложение № 1  
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОСП -2308

Наименование	Описание	PN (bar)	DN (mm)	RD (mm)
<b>Подземен хидрант с пета</b> <b>Серия 670</b>  с тяло и външна тръба от сив и сферографитен чугун и епоксидно покритие	- с дренажна система - с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата - с вертикален входен отвор с  - с един изпускателен отвор - с вентил от сферичен тип - с тяло и външна тръба от сив и сферографитен чугун и покритие	16	80	1000÷1500
<b>Надземен хидрант</b> <b>Серия 660</b> - с пета - без пета  с тяло и външна тръба от сив и сферографитен чугун и епоксидно покритие	- с дренажна система - с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата - с вертикален входен отвор с  - с два изпускателни отвора - с вентил от сферичен тип - с тяло и външна тръба от сив и сферографитен чугун и епоксидно	16	80	1000÷1500
<b>Надземен хидрант</b> <b>Серия 661</b> - с пета - без пета  с тяло от сив и сферографитен чугун и външна тръба от неръждаема	- с дренажна система - с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата - с вертикален входен отвор с  - с два изпускателни отвора - с вентил от сферичен тип	16	DN 80	1000÷1500

31.08.2016 г.  
град София

Изпълнителен Директор:

/ Н. Атанасов /



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ  
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ