



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



| | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| ВЕНТИЛ ПРОДУХВАТЕЛЕН | DN | PN |
| СЕРИЯ 480 | 50 | 16 |

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вентилите са тръбопроводна арматура за пускане, спиране и регулиране на флуиден поток, при която затварящия орган се движи перпендикулярно спрямо уплътнителните пръстени /седлото/. Служи за продухване на парни котли и тръбопроводни инсталации, по които се транспортира вода, пара или неагресивни течности и газове, за отстраняване на утаени в тях отпаднали материали при налягане до PN16 и T_{max} 200°C.



МОНТАЖ

Вентилите се монтират на хоризонтални и вертикални тръбопроводи.

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

| Поз. | Детайл | Материал | Номер | Стандарт |
|------|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------|
| 1 | Капак | EN-GJS-500-7 | 5.3200 | БДС EN 1563 |
| 2 | Тяло | EN-GJS-500-7 | 5.3200 | БДС EN 1563 |
| 3 | Клапан | S275JR | 1.0044 | БДС EN 10025-2 |
| 4 | Уплътн. пръстен на тяло | 12X18H10T | | БДС EN 10088 |
| 5 | Вретено | X20Cr13 | 1.4021 | БДС EN 10088-1 |
| 6 | Капак салников | EN-GJL-250 | 5.1301 | БДС EN 1561 |
| 7 | Втулка резбова | X20Cr13 | 1.4021 | БДС EN 10088-1 |
| 8 | Мостик | EN-GJL-250 | 5.1301 | БДС EN 1561 |
| 9 | Колело ръчно | EN-GJL-250 | 5.1301 | БДС EN 1561 |
| | Строителни дължини | | | БДС EN 558 + A1 |
| | Присъединителни размери | | | БДС EN 1092-2 |
| | Покритие | Алкиден емайл лак RAL 7005 | | |



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

| DN | H |
|----|-----|
| 50 | 380 |

